

Siewierz, dn. 18 grudnia 2013 r.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **sukcesywną dostawę rur i armatury wodociągowej do siedziby Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu** informujemy:

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednol. Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm./ wyjaśniamy:

**Prosimy o udzielenie informacji jaki typ wodomierzy hybrydowych Państwo preferują**

Zapytanie nr 1:

Wodomierz mokrobieżny hybrydowy fi15:

Wodomierz hybrydowy FRANCO JS 1,0 DN15 R 50- wodomierz o lepszej dokładności pomiarowej niż JS 1,6

Odpowiedź nr 1:

Wodomierz o przepustowości 1,6 m<sup>3</sup>/h.

Zapytanie nr 2:

Wodomierz mokrobieżny hybrydowy fi 20:

Wodomierz hybrydowy FRANCO JS1,6 DN20 R50- wodomierz o średnicy DN 20 i parametrach wodomierza DN 15 (wyższa dokładność pomiarowa)

Odpowiedź nr 2:

Wodomierz o przepustowości 1,6 m<sup>3</sup>/h lub 2,5 m<sup>3</sup>/h.

Zapytanie nr 3:

Wodomierz mokrobieżny hybrydowy fi 25:

- Wodomierz hybrydowy JS TRP 6,3 DN 25 R 100 L 160 mm (krótki)

- Wodomierz hybrydowy WS 6,3 DN 25 R 160 L 260 mm (długi)

Odpowiedź nr 3:

Fi 25- krótki

Kopia aa